



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
web site: www.laboratoriolapi.it

ATTESTAZIONE DI GAMMA / RANGE ASSESSMENT - N. 1906-1907/23/IT

METODO DI PROVA:*Test method*

ISO 16000-9:2006

ISO 16000-6:2021

DENOMINAZIONE DELLA PROVA:*Description of the standard*

Indoor air - Part 9: Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and furnishing.

TITOLO DEL METODO:*Method title***Ministero della transizione ecologica - Decreto 23 Giugno 2022***(Ministry of ecological transition - Decree of 23 June 2022)*

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

*Minimum environmental criteria for the assignment of the design service of building interventions, for the assignment of works for building interventions and for the joint assignment of design and works for building interventions.***RICHIEDENTE:***Sponsor***PURICELLI S.r.l.**

Via Nuova Valassina, 3 - 23845 COSTA MASNAGA (LC)

DENOMINAZIONE DEI MATERIALI:*Denomination of the materials***PURILAM (0.7 mm) – PURICOMPACT (14.0 mm)****GAMMA SPESSORI DEI CAMPIONI:***Thickness range of the samples*

0.9÷14 mm

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:*Description of the material*

Pannelli di laminato HPL.

Panels of HPL laminate.

☐ Questo documento fa riferimento ai Rapporti di Prova no. 1906.2IS0331/23 e no. 1907.2IS0331/23 emessi da questo Laboratorio.
This certificate refers to the Test Reports no. 1906.2IS0331/23 and no. 1907.2IS0331/23, issued by this Laboratory.

Prodotto / Product	Laminato HPL / HPL Laminate
Parametro / Parameter	Emissione di VOC in gamma di spessore / VOC emission for a thickness range

VALUTAZIONE / JUDGEMENT

Sulla base dei risultati di prova sopra riportati il materiale in oggetto risulta **CONFORME** alle prescrizioni del **Decreto 23 giugno 2022** per la gamma di spessori da 0.7 mm a 14.0 mm (estremi inclusi). In aggiunta a quanto sopra riportato, si nota che per la suddetta gamma di spessori il prodotto non dà luogo ad emissioni misurabili di fenolo.

La presente Attestazione è basata sulla dichiarazione da parte del Richiedente circa l'identità chimica dei prodotti sottoposti a prova, per i quali l'unica differenza risiede nella variazione di spessore e nella denominazione commerciale del prodotto a spessore 0.7 mm.

*On the basis of the above results the sample in object **COMPLIES** with the prescriptions of **Decree 23 June 2022** for the thicknesses range from 0.7 to 14.0 mm (extremes included). As a supplement to what reported above, it is noticed that for the above thickness range the product does not yield measurable emissions of phenol.*

This Attestation is based on the declaration by the Sponsor about the chemical equality between the products tested, for which the only difference is the variation of thickness and in the commercial denomination of the product with thickness 0.7 mm

Prato, 10/11/2023

Il Responsabile Certificazione*The Certification Manager*

David Borsini

Il Direttore del Laboratorio*The Director of the Laboratory*

Luca Ermini

Valid until: 09/11/2026

Questo documento deve essere letto congiuntamente al Rapporto di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

This document has to be read in conjunction with the Test Report, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.

Il Laboratorio non è stato coinvolto nel campionamento dalla produzione / The Laboratory has not been involved in the sampling from the production.

Il presente documento non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta di LAPI S.p.A.